



Instructions d'utilisation FR

Filtre Douche Aegis



Description

Le filtre de la gamme de filtration d'eau T-safe pour les ERP (Etablissements Recevant du Public) se base sur une technologie de membrane à fibres creuses, et est spécialement conçu pour éliminer des bactéries telles que, entre autres, la *Legionella pneumophila* de l'eau du robinet, afin de prévenir les infections dans les environnements commerciaux.

Le Filtre Douche Aegis T-safe est équipé d'un filetage mâle ½ ". Les filtres sont fournis avec un régulateur de débit d'eau, qui les protège contre les pics de pression soudains.


Le Filtre Douche Aegis T-safe retient efficacement les bactéries pendant une période maximale de 92 jours, dans les limites d'une utilisation conforme à celle décrite dans le présent document.

Les présentes instructions couvrent les produits suivants

Référence	Code
Filtre Douche Aegis	02-803400
Filtre de Remplacement	02-000300
Cartouche factice	02-000122

Installation


1



Serrer manuellement le filtre de douchette sur le tuyau.

Le joint est intégré au produit afin de garantir qu'il soit remplacé à chaque changement de filtre, évitant ainsi toute fuite.

2




Dévisser la bague de verrouillage au bas du filtre de douchette en la faisant tourner manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3




Retirer la douchette du filtre. S'assurer ensuite que le filtre est serré fermement sur le tuyau afin d'éviter toute fuite d'eau.

4



Repousser le filtre dans la douchette.


5



Réinstaller la bague de verrouillage sur la douchette en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, afin de maintenir le filtre solidement en place.


Filtre de remplacement ou installation de la cartouche factice

1




Dévisser la bague de verrouillage au bas du filtre de douchette en la faisant tourner manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2




Retirer la douchette du filtre. Remplacer le filtre usagé par un nouveau ou installer une fausse cartouche si vous souhaitez utiliser de l'eau non filtrée.

3




S'assurer que le filtre est serré fermement sur le tuyau afin d'éviter toute fuite d'eau.

4



Repousser le filtre dans la douchette.

5



Réinstaller la bague de verrouillage sur la douchette en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, afin de maintenir le filtre solidement en place.

Information

Nettoyage et désinfection des surfaces

Si des procédures de nettoyage professionnel sont en place, les surfaces extérieures du filtre doivent être nettoyées à l'aide d'une lingette jetable neuve avec, par exemple. Veillez à ne contaminer aucun embout du filtre, afin d'éviter toute contamination. Ne déconnectez pas le filtre pendant le nettoyage.

Les filtres T-safe sont compatibles avec les désinfectants de surface et les produits de nettoyage courants, à l'exception des désinfectants à base de chlore, en raison de leur surface chromée.

Pour le nettoyage et la désinfection, le boîtier du filtre peut être immergé dans de l'acide citrique jusqu'à 500 000 ppm.

Rangement – filtre non utilisé

Le produit doit être stocké à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à une humidité de max. 60 %. Date d'expiration : consultez l'étiquette sur l'emballage ou le marquage sur le produit.

Élimination

La cartouche filtrante et les composants non métalliques peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires, conformément aux réglementations locales en vigueur en vertu du numéro de catégorie de déchets 180104 et conformément à la directive européenne 75/442/CEE.

Tolérance aux désinfectants pour réseaux d'eau

Les filtres T-safe sont compatibles avec les désinfectants courants pour les réseaux d'eau. Ce résultat a été validé par des tests d'intégrité des filtres après exposition aux désinfectants suivants, aux concentrations et pour la durée de contact indiquées:

- Dioxyde de chlore à 30 ppm associé à 200 mg/L de matières en suspension, en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 30 ppm de peroxyde d'hydrogène en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 15 ppm de chlore libre en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 10 ppm d'ozone en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 10 ppm de chloramine en fonctionnement continu tout au long de la durée de vie du filtre
- 1000 ppm de chlore libre lors d'un traitement de choc d'une heure
- 50 ppm d'acide hypochloreux (HOCl) lors d'un traitement de choc de 2 heures
- 50 ppm de dioxyde de chlore lors d'un traitement de choc de 2 heures
- 3500 ppm de peroxyde d'hydrogène lors d'un traitement de choc de 6 heures
- 3000 ppm de peroxyde d'hydrogène stabilisé à l'argent lors d'un traitement de choc de 14 heures
- solution aqueuse à pH 12 lors d'un traitement de choc d'une heure
- 1000 ppm d'acide peracétique à 60 °C lors d'un traitement de choc de 2 heures

Précautions d'utilisation

- N'utilisez pas le filtre si l'emballage est ouvert ou abîmé ou si le filtre présente des dommages visibles
- Ne déconnectez pas le filtre pendant la période d'utilisation
- Évitez les chocs mécaniques et ne heurtez pas le filtre avec des objets lourds ou métalliques, au risque de l'endommager
- L'embout du filtre ne doit pas entrer en contact direct avec la peau ou les cheveux
- Le filtre ne doit pas être utilisé en permanence avec de l'eau à plus de 60 °C. La plage de température optimale en fonctionnement est comprise entre 10 °C et 45 °C
- Le filtre n'est pas conçu pour supporter une pression supérieure à 5 bars
- Si le filtre est soumis à une pression d'eau trop élevée, il risque de se casser (diminution soudaine du débit d'eau). Le filtre doit alors être jeté
- Le filtre n'est pas compatible avec le « rétrolavage »
- Le niveau de contamination et la quantité de particules et de substances présentes dans l'eau qui sont susceptibles de bloquer le filtre risquent de diminuer la durée de vie de ce dernier
- Le filtre ne doit pas être rincé ou nettoyé au lave-vaisselle ou dans un autoclave
- Le filtre doit être jeté si la date d'expiration est dépassée
- Ne modifiez ni le filtre ni l'adaptateur et n'effectuez aucun changement dessus
- Important : Le filtre ne peut pas être placé dans un bain d'eau chaude

Remarque

- N'utilisez pas l'eau pour des lentilles de contact
- La qualité de l'eau ne convient pas à une utilisation pharmaceutique
- Le filtre n'altère pas le goût, l'odeur ou la composition chimique de l'eau et ne modifie pas la concentration en sels, métaux, tartre, produits chimiques, pesticides et colorants

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou de coquilles.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Danmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com